



## Trigésima Primera Sesión Extraordinaria

## Comisión de Fiscalización y Contraloría Congreso de la República

Junio 2024



A blue-tinted background image showing two technicians in white hard hats and face masks. One technician is kneeling and pointing at a gas pump's internal components, while the other stands next to him, holding a clipboard and pen. The gas pump has a digital display showing "17.99" and "35".

# ■ ROL Y COMPETENCIAS DEL OSINERGMIN

## ROL

**Fiscalizar** los subsectores de Electricidad, Hidrocarburos y Minería **en los aspectos técnicos de seguridad**, así como **regular las tarifas** de los servicios públicos de los subsectores de Electricidad y Gas Natural con predictibilidad y autonomía contribuyendo al desarrollo sostenible y la creación de valor público.



Electricidad



Gas Natural



Hidrocarburos



Minería

## COMPETENCIAS



### **Reguladora**

*Fija Tarifas de Servicio público de electricidad y gas natural por ductos.*



### **Normativa**

*Emitir resoluciones que regulen procedimientos, obligaciones y derechos.*



### **Supervisora**

*Verifica el cumplimiento de obligaciones legales, contractuales o técnicas.*



### **Solución de Controversias**

*Conciliar los intereses contrapuestos entre entidades, reconociendo o desestimando derechos invocados.*



### **Solución de reclamos**

*Apelaciones (reclamos en 2da instancia) de usuarios del servicio público de electricidad y gas natural por ductos.*



### **Fiscalizadora y sancionadora**

*Emitir sanciones por incumplimiento de obligaciones legales o técnicas.*

# DIMENSIONAMIENTO DE LAS OPERACIONES

## Alcance en Operaciones

Sector	Administrados
Electricidad	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ 375 instalaciones (Gx, Tx y Dx)</li><li>✓ 32 mil km. de redes de Tx, MT y BT</li><li>✓ 2.3 millones de lamparas de AP.</li><li>✓ 8.6 millones de usuarios.</li></ul>
Gas Natural	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ 2 549 Km. de ductos</li><li>✓ 8 plantas de procesamiento</li><li>✓ 5 concesiones de distrib. de GN.</li><li>✓ 23 mil km. de redes de distrib.</li><li>✓ 2.2 millones de usuarios</li></ul>
Hidrocarburos	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ 28 operadores de ducto</li><li>✓ 31 lotes de hidrocarburos</li><li>✓ 38 instalaciones de ductos</li><li>✓ 44 mil agentes registrados</li></ul>
Minería	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ 135 unidades fiscalizables de GM.</li><li>✓ 242 unidades fiscalizables de MM.</li></ul>

## Alcance Geográfico

46 oficinas a nivel nacional





**■ INFORME SOBRE EL PLAN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y SERVICIOS DE NUESTRA COMPETENCIA**



# Actuación de Osinergmin: fiscalización en las Estaciones de Carga GNC – mayo 2024



N°	RAZON SOCIAL	DEPARTAMENTO	DISTRITO	FECHA DE FISCALIZACIÓN	RESULTADO
1	ENVASADORA ANDINA DE GAS COMPANY S.A.	LIMA	VILLA EL SALVADOR	25.05.24	INOPERATIVO
2	E & A INVERSIONES S.A.	LIMA	VILLA MARIA DEL TRIUNFO	26.05.24	CONFORME
3	GRIFOS ESPINOZA S.A.	LIMA	VILLA MARIA DEL TRIUNFO	26.05.24	CONFORME
4	ADMINISTRADORA DE SERVICIOS Y ASOCIADOS S.A.C.	LIMA	LA VICTORIA	24.05.24	INOPERATIVO
5	AJ GROUP INVERGAS S.A.C.	LIMA	SANTA ANITA	24.05.24	INOPERATIVO
6	REPRESENTACION E IMPORTACIONES MIJ S.R.L.	LIMA	LURIGANCHO	25.05.24	CONFORME
7	ENERGIGAS S.A.C.	LIMA	LIMA	26.05.24	CIERRE
8	PLUSGAS S.A	LIMA	SAN MARTIN DE PORRES	26.05.24	INCUMPLIMIENTOS
9	ESTACIÓN DE SERVICIOS H & A S.A.C.	LIMA	LOS OLIVOS	25.05.24	CONFORME
10	GASOCENTRO & AUTOSERVICIOS REAL S.A.C.	LIMA	SAN JUAN DE LURIGANCHO	26.05.24	CIERRE
11	REC-GAS S.A.C.	LIMA	PUENTE PIEDRA	26.05.24	INCUMPLIMIENTOS
12	OPERADORA CANTOLAO S.A.C.	CALLAO	CALLAO	26.05.24	CIERRE
13	EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS VIRGEN DE LA PUERTA S.A.	CALLAO	CALLAO	25.05.24	INCUMPLIMIENTOS
14	SERVICENTRO AGUKI S.A.	CALLAO	CALLAO	26.05.24	INCUMPLIMIENTOS
15	ESTACION DE COMBUSTIBLES HUARAZ S.A.C.	ICA	ICA	26.05.24	IMPEDIMENTO (nunca han operado)
16	ESTACION EL OVALO E.I.R.L.	ICA	ICA	26.05.24	CONFORME
17	GRIFOS ESPINOZA S.A.	ICA	SUBTANJALLA	26.05.24	CONFORME
18	ENERGIGAS S.A.C.	PIURA	PAITA	27.05.24	INCUMPLIMIENTOS



**100%** de fiscalizaciones a Estaciones de Carga de gas natural



## Programa de Fiscalización de medios de transporte de GNC a nivel nacional

### Distritos: VMT, Pachacamac, VES y Lurín

	Cantidad de agentes al 04/06/2024	Junio	Julio
Medio de Transporte de GNC	87		

### Resto del país

	Cantidad de agentes al 04/06/2024	Junio	Julio
Medio de Transporte de GNC	193		

## Programa de Fiscalización de Establecimientos de GNV a nivel nacional

### Distritos: VMT, Pachacamac, VES y Lurín

	Cantidad de agentes al 04/06/2024	Junio	Julio	Agosto	Setiembre
Establecimientos de Venta al Público de GNV	17				

### Resto del país

	Cantidad de agentes al 04/06/2024	Junio	Julio	Agosto	Setiembre
Establecimientos de Venta al Público de GNV	293				

## Programa de Fiscalización de Establecimientos de Combustibles Líquidos y GLP a nivel nacional

2024						
Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
211	202	214	209	193	182	150

Total: 1361 establecimientos a nivel nacional.





■ **ACCIONES CORRECTIVAS, SANCIONES Y REPARACION A LOS AFECTADOS– CASO ESTACION DE CARGA DE GESA (20 DE MAYO DE 2024)**

# Estación de servicio y carga GESA -VMT



## Sector

## Administrados

### Electricidad

- ✓ 375 instalaciones (Gx, Tx y Dx)
- ✓ 32 mil km. de redes de Tx, MT y BT
- ✓ 2.3 millones de lámparas de AP.
- ✓ 8.6 millones de usuarios.

### Gas Natural

- ✓ 2 549 Km. de ductos
- ✓ 8 plantas de procesamiento
- ✓ 5 concesiones de distrib. de GN.
- ✓ 23 mil km. de redes de distrib.
- ✓ 2.2 millones de usuarios


### Hidrocarburos

- ✓ 28 operadores de ducto
- ✓ 31 lotes de hidrocarburos
- ✓ 38 instalaciones de ductos
- ✓ 44 mil agentes registrados

# Estación de servicio y carga GESA -VMT

## Leyenda

1. Estación de Servicio de GNV  
Se abastece de gas natural de la red de la empresa Cálidda. Presión en el punto de entrega en la ERM es 50 Bar (red de alta presión).
2. El gas natural es enviado al RCA, donde se eleva la presión de 50 a 250 Bar.
3. Del RCA, el Gas Natural Comprimido es enviado a la Estación de Carga de GNC, donde a través de un poste de carga se llena los cilindros.
4. El Tracto camión lleva la carreta con los cilindros de GNC hacia los usuarios finales, normalmente industrias u otras Estaciones de GNV fuera de la red de ductos.



- Redes de distribución de gas natural
- ERM Estación de regulación y medición
- Ductos de Alta presión
- Estación de Carga de GNC
- Dirección del flujo del GN
- RCA Recinto de Compresión y Almacenamiento
- Poste Carga de GNC
- Estación de GNV y otros combustibles
- Isla de GNV
- Vehículo GNV
- Recorrido del tracto que lleva el semirremolque de GNC

# Estación de servicio y carga GESA -VMT



Ingreso

Zona de Carga



Salida

# Entidades competentes para instalaciones de GNC / GNV



ESTACIÓN DE SERVICIO GNV	ESTACIÓN DE CARGA GNC	UNIDAD DE TRANSPORTE GNC
Normativa	Normativa	Normativa
Fiscaliza aspectos técnicos y de seguridad. Administra Registro de Hidrocarburos	Fiscaliza aspectos técnicos y de seguridad. Administra Registro de Hidrocarburos	Fiscaliza aspectos técnicos y de seguridad. Administra Registro de Hidrocarburos
Fiscaliza aspectos ambientales	Fiscaliza aspectos ambientales	Fiscaliza aspectos ambientales
Fiscaliza aspectos de seguridad y salud en el trabajo	Fiscaliza aspectos de seguridad y salud en el trabajo	Fiscaliza aspectos de seguridad y salud en el trabajo
Emite licencias para la construcción y funcionamiento.	Emite licencias para la construcción y funcionamiento.	

# Estación de Servicio y de Carga GESA -VMT

ESTABLECIMIENTO	REGISTRO HIDROCARBUROS	PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
Estación de Carga GNC	0001-ECGNC-15-2010	Rimac / 200 UIT
Estación de Servicios con GLP y GNV	6903-107-261119	Rimac / 300 UIT
Vehículo B1I-999 GNC	93168-609-090923	Rimac / 200 UIT
Vehículo B4R-983 GNC	94954-609-100923	Rimac / 200 UIT

Las instalaciones y unidades de transporte de GESA – VMT, tenían registro de hidrocarburos y pólizas de seguro vigentes.

# Fiscalizaciones de Estación de Carga GESA – VMT 2020 al 2024

FECHA	DESCRIPCIÓN DE FISCALIZACIÓN	RESULTADOS
11-Oct-2020	Atención de emergencia: Fuga en el semirremolque por desprendimiento de válvula de uno de los cilindros.	Las instalaciones de la Estación de Carga no sufrieron daños materiales.
16-Oct-2020	Por Seguridad	Con observaciones en el sistema de parada de emergencia.
13-Nov-2020	Levantamiento de observaciones (Fiscalización 16-Oct-2020)	Se verificó el levantamiento de observación del pulsador de parada de emergencia y su interconexión con el sistema de seguridad de Estación de Carga GNC.
26-Ene-2024	Atención de emergencia: Fuga en la tubería de interconexión entre dos cilindros de GNC de semirremolque.	Las instalaciones de la Estación de Carga no sufrieron daños materiales. Se detectaron observaciones en cuanto a la instalación de los pulsadores de parada de emergencia.
23-Feb-2024	Levantamiento de observaciones (Fiscalización 26-Ene-2024)	Se instalaron los pulsadores de parada de emergencia faltantes.



# Fiscalizaciones de Estación de Servicio (Grifo) GESA – VMT 2020 al 2024



FECHA	DESCRIPCIÓN DE FISCALIZACIÓN	RESULTADOS
24-Feb-2020	Atención de emergencia	Rotura de tubing de Compresor. Suspensión parcial del registro el 26-Feb-2020 y 12-Mar-2020 se levantó la suspensión.
16-Oct-2020	Por Seguridad	No presentó certificado de calibración de las válvulas de alivio, mantenimiento de instalaciones eléctricas. El 13-Nov-2021 se verifica levantamiento de observaciones
4-Ago-2021	Por operaciones	Sin observaciones
2-Nov-2021	Atención Emergencia	Observaciones en el equipo de compresión. El 20-Nov-2021 se verifica levantamiento de observaciones.
27-Jul-2022	Denuncia Metrología	Se realizó Control Metroológico a los dispensadores de combustibles líquidos, con resultado conforme.
17-Mar-2023	Por Seguridad	No acredita haber realizado la inspección anual de las instalaciones eléctricas, equipos, instalaciones y inspecciones periódicas.
	Por actos inseguros	Sin observaciones



# Fiscalizaciones de Unidades de Transporte GNC

## GESA – VMT 2020 al 2024




FECHA	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	RESULTADOS
22-Abr-2021	Placa B4R-983	Fiscalización por Seguridad	Se detectaron observaciones y en una segunda visita el 14-Jun-2021 se subsanan.
7-Dic-2021	Placa B4R-983	Fiscalización por Seguridad	Con observaciones
27-Jul-2022	Placa B4R-983	Fiscalización de levantamiento de observaciones	Se verifica levantamiento de observaciones de fecha 7-Dic-2021
16-Dic-2022	Placa B4R-983	Fiscalización por Seguridad	Presenta observaciones menores que no impiden la operación segura.
06-Dic-2021	Placa B1I-999	Fiscalización por Seguridad	Presenta observaciones menores que no impiden la operación segura.
10-Ago-2023	Placa B1I-999	Fiscalización por Seguridad	Presenta observaciones menores que no impiden la operación segura.



# Emergencia

Estación de Carga de GNC



Estación de Servicio GNV

Red de Distribución de GN

**Instalación:** Estación de Carga GNC  
**Titular:** Grifos Espinoza S.A.  
**Dirección:** Av. Lima 2205 - VMT  
**Fecha:** Lunes 20 de mayo 2024  
**Hora:** 16:30 horas aprox.

## Actuación de Osinergmin

### ➤ Suspensión del Registro de Hidrocarburos de:

- ✓ Estación de Carga.
- ✓ Estación de Servicios.
- ✓ Las Unidades de Transporte de GNC.

REGISTRO	RAZÓN SOCIAL	PLACA	ACTIVIDAD	ESTADO	FECHA SUSPENSIÓN	RESOLUCIÓN
6903-107-261119	GRIFOS ESPINOZA S.A.	-----	EE.SS. CON GLP Y GNV	<b>SUSPENDIDO DE OFICIO</b>	20/05/2024	1673-2024-OS-GSE /DSR-OR LIMA SUR
0001-ECGNC-15-2010	GRIFOS ESPINOZA S.A.	-----	ESTACIÓN DE CARGA DE GNC	<b>SUSPENDIDO DE OFICIO</b>	20/05/2024	1674-2024-OS-GSE /DSR-OR LIMA SUR
93168-609-090923	GRIFOS ESPINOZA S.A.	B1I-999	VEHÍCULO TRANSPORTADOR GNC	<b>SUSPENDIDO DE OFICIO</b>	21/05/2024	1676-2024-OS-GSE /DSR-OR LIMA SUR
94954-609-100923	GRIFOS ESPINOZA S.A.	B4R-983	VEHÍCULO TRANSPORTADOR GNC	<b>SUSPENDIDO DE OFICIO</b>	21/05/2024	1677-2024-OS-GSE /DSR-OR LIMA SUR

# Actuación de Osinergmin

- Requerimiento de activación de pólizas a GESA - VMT y a empresa aseguradora.

Miraflores, 21 de mayo del 2024

**OFICIO N° 5491-2024-OS-GSE/DSR** **Expediente: 202400118217**

**Señores:**  
Grifos Espinoza S.A.

Av. Javier Prado Este Nro. 6519, Urbanización: Pablo Canepa (entre Cruce Av. Ingenieros, Gesa Markets)  
La Molina.-

Asunto : Se solicita información sobre activación de Póliza de Seguros N° 1201-524907

Es grato dirigirnos a Usted con la finalidad de saludarle y solicitar información detallada sobre la ejecución de la indemnización a terceros, prevista en la Póliza de Seguros N° 1201-524907, ante la emergencia ocurrida el día 20 de mayo de 2024, en la Estación de Carga de GNC de Grifos Espinoza S.A., ubicada en la Av. Lima N° 2205, distrito de Pachacamac, provincia y departamento de Lima.

Cabe precisar que la póliza presentada por su representada ante esta Administración se encuentra vigente (Desde el 30.09.23 al 30.09.24) y cubre su actividad de hidrocarburos, respecto a la Responsabilidad Civil Extracontractual por la suma de U\$ 2,500,000

En ese sentido, se les solicita que, nos presente en un plazo no mayor de 2 días hábiles de notificado el presente oficio, las cartas de garantía, reporte de gastos médicos, hospitalarios, entre otros ejecutados, que acrediten la cobertura de los daños a terceros (personas e infraestructura), a consecuencia del accidente ocurrido el 20 de mayo de 2024.

Atentamente,

  
Firmado Digitalmente  
por: MALLMA Jorge Cancio  
FAU 20376082114 hard  
Fecha: 21/05/2024  
12:38:04

**Gerente de Supervisión Regional (e)**

Miraflores, 21 de mayo del 2024

**OFICIO N° 5490-2024-OS-GSE/DSR** **Expediente: 202400118217**

**Señores:**  
RIMAC Seguros y Reaseguros  
Av. Paseo de la República 3505  
San Isidro.-

Asunto : Se solicita información sobre activación de Póliza de Seguros N° 1201-524907

Es grato dirigirnos a Usted con la finalidad de saludarle y solicitar información detallada sobre la ejecución de la indemnización a terceros, prevista en la Póliza de Seguros N° 1201-524907, ante la emergencia ocurrida el día 20 de mayo de 2024, en la Estación de Carga de GNC de Grifos Espinoza S.A., ubicada en la Av. Lima N° 2205 – Pachacamac – Lima – Lima.

Cabe precisar que dicha póliza cubre las actividades de Grifos Espinoza, respecto a la Responsabilidad Civil Extracontractual por la suma de U\$ 2,500,000

En ese sentido, se les solicita que, en un plazo no mayor de 5 días hábiles de notificado el presente oficio, nos indiquen si, a la fecha, se ha ejecutado al 100% la cobertura por daños a terceros prevista en la Póliza de Seguros N° 1201-524907 y asimismo, nos remitan las facturas u otros documentos que acrediten la ejecución de la citada cobertura.

Atentamente,

  
Firmado Digitalmente  
por: MALLMA Jorge Cancio  
FAU 20376082114 hard  
Fecha: 21/05/2024  
12:38:07

**Gerente de Supervisión Regional (e)**

## Actuación de Osinergmin

- En coordinación con los bomberos se verificaron los remanentes mínimos del venteo. Por seguridad, se procedió con el cierre de las válvulas.
- Finalizado el venteo controlado del Gas Natural, se confirmó que la zona es segura y se procedió a coordinar el restablecimiento de los servicios públicos de Electricidad y Gas Natural.
- Una vez culminado el trabajo de investigación de la Fiscalía en el lugar del incidente. Osinergmin continuó con la fiscalización en el lugar del accidente.
- Se iniciaron las actividades de investigación para determinación de responsabilidades y medidas sancionatorias correspondientes.



# Actuación de Osinergmin

➤ Programa de trabajo de Fiscalización de GESA

Actividad	Cantidad de agentes al 22/05/2024	Mayo	Junio	Julio
Estación de carga de GNC	2	Ejecutado		
Medios de transporte de GNC	8	Ejecutado	Programado	
Establecimiento de venta al público de GNV	4		Programado	
Unidad de trasvase de GNC	8		Programado	
EE.SS con GNV	1		Programado	
EE.SS con GLP y GNV	11		Programado	
Estación de servicio Gasocentro de GLP	2		Programado	
Estación de servicios / GRIFOS	3		Programado	
<b>Total</b>	<b>39</b>			

 Ejecutado  
 Programado



# Investigación y Determinación de Responsables

1. **Inspección de las instalaciones** por personal especialista y supervisor de Osinergmin.
2. **Contratación de peritaje:** Se ha iniciado la contratación de un servicio de peritaje especializado para realizar un análisis metalográfico y evaluar la resistencia mecánica de los tubos, incluyendo pruebas hidrostáticas para determinar la presión de rotura. Este análisis de laboratorio permitirá identificar las causas del evento.
3. **Inicio del Procedimiento Administrativo Sancionador:** Ya se inició la investigación para la emisión del Informe de Fiscalización y dar inicio al Procedimiento Administrativo Sancionador para la determinación de responsabilidades, aplicando las medidas sancionatorias que correspondan.



# ACCIONES REALIZADAS MAYO – JUNIO DE 2024



## DÍA DEL ACCIDENTE

Estación de Carga de GNC empresa GESA

20/5

## INSPECCIÓN DE LAS INSTALACIONES

Por personal especialista y supervisor de Osinergmin.

20/5

## SUSPENSIÓN DEL REGISTRO DE HIDROCARBUROS Y REQUERIMIENTO DE ACTIVACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO

Estación de Carga. (Reg. Suspendido)  
Estación de Servicios. (Reg. Suspendido)  
Las Unidades de Transporte de GNC. (Reg. Suspendido)  
GESA -VMT y aseguradora. (Req. Activación Póliza)

21/5

## REPOSICIÓN DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO Y GAS NATURAL

Supervisión de la reposición del suministro eléctrico y gas natural a los domicilios de la zona de influencia del evento.

21/5

## INICIO DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN PARA EL PAS

Determinación de responsabilidades y medidas sancionatorias correspondientes.

22/5

## AVANCES EN PERITAJE Y FISCALIZACIONES

Visita del Perito al lugar del accidente para el levantamiento de información.  
En adición a los Megaoperativos, se han fiscalizado 48 establecimientos de venta al público.

03/6

## CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVACIÓN DE POLIZA DE SEGURO

RIMAC SEGUROS comunicó la activación de la póliza de seguros de responsabilidad civil contra daños a terceros.

28/5

## MEGAOPERATIVOS PARA INSTALACIONES GNC A NIVEL NACIONAL

Se realizó el 100% de fiscalizaciones a Estaciones de carga de GNC.

26/5

## CONTRATACIÓN DEL PERITAJE

Inicio de la contratación de un servicio de peritaje especializado para realizar un análisis metalográfico y evaluar la resistencia mecánica de los tubos.

22/5

## PLAN DE FISCALIZACIÓN DE INSTALACIONES GNC / GNV

Programación del plan de fiscalización focalizado en las zonas de influencia del evento y en simultáneo a nivel nacional.

22/5



■ PROBLEMÁTICA Y SOSTENIBILIDAD OPERATIVA DE  
PETROPERÚ DURANTE LOS PERIODOS 2020 AL 2024

# Ámbito de Competencia de Osinergmin

Ley N° 26734

Ley N° 27332

D.S. 088-2013-PCM

**FUNCIONES TÉCNICAS  
BAJO COMPETENCIA DE  
OSINERGMIN**



- ✓ Fiscalizar la seguridad de la infraestructura, las instalaciones y la gestión de seguridad de sus operaciones; y, cuando corresponda, a la calidad.
- ✓ No es competencia del OSINERGMIN la fiscalización referida a la seguridad y salud en el trabajo, en los sectores de energía y minería (actualmente es competencia de SUNAFIIL).
- ✓ No es competencia de OSINERGMIN la fiscalización referida al medio ambiente (actualmente es competencia de OEFA).
- ✓ No es competencia del OSINERGMIN fiscalizar la gestión empresarial y las condiciones económicas ni financieras de los agentes supervisados (privados o estatales) bajo su ámbito.



# Petroperú S.A. - Upstream



Participación de Petroperú S.A. en Contratos de Exploración y Explotación:

ZONA	LOTE	PARTICIPACION	OPERADOR	MODALIDAD DE CONTRATO Fecha de Contrato	PRODUCCIÓN FISCALIZADA DE HIDROC. 2024		
					PETRÓLEO (BPD)	LIQUIDOS DE GAS NATURAL (BPD)	GAS NATURAL (MPCD)
SELVA NORTE	64	100%	PETROPERU S.A.	LICENCIA (07.12.1995)	S/P*	--	--
	192	39%	ALTAMESA ENERGY	LICENCIA (28.02.2023)	S/P	--	--
NOROESTE	I	100%	PETROPERU S.A.	LICENCIA (TEMPORAL) (21.10.2023)	456.8	--	2,579.0
	VI	100%	PETROPERÚ S.A.	LICENCIA (TEMPORAL) (21.10.2023)	1,796.1	--	3,064.6
	X	40%	OIG PERÚ S.A.C.	LICENCIA (19.05.2024)	8597.1	--	12,434.9
ZÓCALO	Z69	100%	PETROPERÚ S.A.	LICENCIA (TEMPORAL) (15.11.2023)	4,644.6	592.7	10,203.1

• En Fuerza Mayor / Fuente Perupetro S.A / Producción al 30.05.2024

**Los lotes con participación de Petroperú S.A. representaron en 2024: 37.4% de la producción de petróleo, 0.7% de líquidos de gas natural y el 2.1% de gas natural.**



# Petroperú S.A. - Downstream

- Petroperú S.A. cuenta con 88 Registros de Hidrocarburos vigentes:

03 Refinerías

14 Plantas de Abastecimiento / Terminales (Combustibles Líquidos y GLP)

05 Plantas de Abastecimiento en Aeropuertos

21 Registros de Distribuidor Mayorista (Combustibles Líquidos y Otros Prod. Derivados de Hidrocarburos)

12 Registros de Consumidor Directo (Combustibles Líquidos y GLP)

12 Registros de Transporte Fluvial

08 Registros de Comercializador de Combustible para Aviación


03 Registros de Comercializador de Combustibles para Embarcaciones

06 Medios de transporte terrestre de combustibles líquidos y OPDH (cisternas)



01 Grifo

01 Importador de GLP

02 Agentes obligados a existencias de GLP



# DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PMRT



# PMRT: Estado de Trámites




- ✓ Capacidad de procesamiento a 95 MBD
- ✓ Instalación de 15 unidades de proceso y 27 unidades auxiliares.
- ✓ D.S N° 003-2023-EM: Plazo hasta el 15 de agosto de 2024 para obtener los permisos necesarios (incluyendo Registro de Hidrocarburos).

TRAMITES PRINCIPALES	AVANCE AL 04/06/2024
<b>INFORME TÉCNICO FAVORABLE (ITF) Unidades de Proceso</b>	Aprobado 15 Unidades (100%)
<b>ITF / OPINIÓN TÉCNICA FAVORABLE (OTF) Unidades Auxiliares</b>	Aprobados: 21 Unidades de un total de 27
<b>ESTUDIO DE RIESGOS DE SEGURIDAD</b>	Aprobados: 3 Unidades (Destilación Primaria – DP1, Sistema de Combustible de Refinería – SCR y Sistema de Antorcha (FB2)
<b>PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS</b>	No Presentado
<b>OTF de Modificación de Sistema Contra Incendio (SCI)</b>	En Evaluación
<b>SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE REGISTRO</b>	<p><u>Formato de Solicitud (Por presentar)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Certificado RFC (Listo para Comisionamiento) Observado.</li> <li>✓ Certificado RFSU (Listo para Puesta en Marcha) Observado.</li> <li>✓ Certificado RFU (Listo para Uso) Observado.</li> <li>✓ Reportes de datos del Fabricante de Recipientes a Presión según el Código ASME Sección VIII (Presentación parcial)</li> </ul>



## Unidad de Coquificación de Residuo de Vacío (FCK)

- Maniobras de arranque de la FCK se realizan entre los meses de agosto a diciembre de 2023.
- FCK se pone en servicio el 21.12.2023, siendo operada por la contratista Técnicas Reunidas hasta el 26.02.24, fecha de entrega a Petroperú.
- El 07.02.2024 alcanzó su mayor producción con 22.4 MBPD.
- La parada de la FCK del 08.02.2024 fue debido a la falta intempestiva de vapor por falla de los calderos (en ese momento operados por la Cía COBRA) ocasionando pérdida de fluidez del coque en la Unidad y obligando a parar la FCK. Parada del 01.03.2024 fue por falla del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.
- Actualmente FCK se encuentra en parada desde el 29.03.2024 por 110 días. Los trabajos de mantenimiento al 02.06.2024 tienen avance de 86.04%.
- La Ruta Crítica de la parada de la FCK es la instalación del material refractario en equipos (Gasificador FCK-R-103 con 300 m2 de reparación).



# Petroperú S.A. – PMRT

## Promedio mensual de carga a unidades de proceso

Mes-Año	Destilación Primaria	Destilación al Vacío	Craqueo Catalítico	Coquificación de		Hidrotratamiento de Diesel	Hidrotratamiento de Naftas	Reformación Catalítica
				Residuos de Vacío	Naftas de FCC			
<b>CARGA NOMINAL (MB)</b>	<b>95</b>	<b>52,7</b>	<b>25</b>	<b>22,6</b>	<b>9,5</b>	<b>41</b>	<b>13,3</b>	<b>9,5</b>
nov-23	71%	62%	71%	0%	81%	80%	89%	68%
dic-23	83%	82%	80%	77%	105%	65%	74%	64%
ene-24	69%	62%	74%	76%	99%	66%	81%	72%
feb-24	69%	61%	67%	87%	91%	75%	78%	67%
mar-24	70%	64%	67%	0%	98%	60%	72%	65%
abr-24	72%	70%	76%	0%	93%	60%	71%	63%

Fuente: Petroperú  
Elaboración propia



## REMISIÓN DE INFORMACIÓN PERIÓDICA A PETROPERÚ - MINEM DEL ESTADO SITUACIONAL DE APROBACIONES AÑO 2024

- Oficio N° 187-2024-OS/PRES de 28.05.2024
- Oficio N° 197-2024-OS-GG de 21.05.2024
- Oficio N° 119-2024-OS/PRES de 25.04.2024
- Oficio N° 89-2024-OS/PRES de 26.03.2024
- Oficio N° 56-2024-OS/GG de 23.02.2024





# Osinergmin

 *Nuestra energía* **POR EL PERÚ**

