ACTA DE ADMISIÓN, EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN DE OFERTAS Y ADJUDICACIÓN

Acuerdo de Mesa N° 111-2023-2024/MESA-CR
"Adquisición e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado Tipo Split de Tecnología Inverter"

En, la ciudad de Lima, el día 15 de mayo de 2024, se reunieron, los miembros del Comité Especializado designados mediante Resolución N°099-2024-DGA-CR, para realizar el procedimiento de Adjudicación Directa de conformidad a lo señalado en el Acuerdo de Mesa N° 111-2023-2024/MESA-CR para la **"Adquisición e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado Tipo Split de Tecnología Inverter"**, estando presentes:

MIEMBROS DE COMITÉ ESPECIALIZADO:

Presidente Titular : ANA ISIDORA TRONCOS SAMANIEGO
Miembro Titular : CESAR ERNESTO CORNEJO CARBAJAL
Miembro Titular : BERLY ANDRÉS BRAVO DIPAS

AGENDA A TRATAR:

- Admisión, evaluación, calificación de Ofertas y Adjudicación.

PRESENTACIÓN DE OFERTAS:

✓ En cumplimiento con el cronograma del Pliego de Condiciones Integrado, el día 10 de mayo de 2024, se realizó el ACTO PUBLICO de PRESENTACIÓN DE OFERTAS PRESENCIAL en el Edificio Hospicio Ruiz Dávila – 2do Piso, con la presencia de la Notaria Dra. ROXANA REYES TELLO, suscribiéndose para ello el "Acta Presencial Notarial de Presentación de Oferta Técnico – Económica", presentándose los siguientes participantes:

Nro.	RUC	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Estado
1	20605393129	UEZU INGENIEROS CONTRATISTAS SRL.	10.05.2024	Válido
2	20612013960 20601548730	CONSORCIO VADIEL – FRATELLI MC FRATELLI SAC. VADIEL INGENIEROS SAC.	10.05.2024	Válido

✓ El Comité Especializado, verificó que los postores que presentaron sus ofertas cuenten con el Registro Nacional de Proveedores Vigente, y el RUC "Activo y Habido", y no se encuentren sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado, cuyos reportes se archivan como parte de la documentación de sus ofertas.

✓ De la revisión de la dos (2) ofertas recibidas, se aprecia que adjuntan información técnica relacionada directamente con las Especificaciones Técnicas, a razón de ello, mediante Carta N° 05-2024-CE/AM N°111-2023-2024/MESA-CR, de fecha 13 de mayo de 2024, el Comité Especializado solicito al Departamento de Servicios Generales en su calidad de área usuaria, evaluar y validar la información

técnica alcanzadas por los postores en sus ofertas, a fin de determinar si estas cumplen con las características técnicas de los bienes requeridos por su área.

✓ A través del Informe N° 665-2024-DSG-DGA/CR e Informe N° 601-2024-AII-DSG-DGA/CR de fechas 15 de mayo de 2024, el Área de Ingeniería e Infraestructura y el Departamento de Servicios Generales, remite la validación de la información técnica alcanzada por los dos (2) postores en sus ofertas, determinando que ambos cumplen con lo solicitado en las especificaciones técnicas.

INFORME N°601-2024-AII-DSG-DGA/CR RU: 1500734

A : **MAG. IVAN ESTEBAN SALDAÑA ESTRADA**
Jefe del Departamento de Servicios Generales

De : **ING. CARLOS ZEVALLOS PACHAS**
Jefe del Área de Ingeniería e Infraestructura

Asunto : Validación de Información Técnica del proceso de Adjudicación Directa para la "Adquisición e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado tipo Split de Tecnología Inverter".

Referencia : Carta N°05-2024-CE/AM N° 111-2023-2024/MESA-CR (U:1500734)

Fecha : Lima, 15 de mayo de 2024

Me dirijo a usted, para saludarlo y a la vez remitir la evaluación y validación de la Información Técnica presentada por los postores, UEZU INGENIEROS CONTRATISTA S.R.L y CONSORCIO VADIEL–FRATELLI MC FRATELLI S.A.C., al Proceso de Adjudicación Directa para la **"Adquisición e Instalación de equipos de Aire Acondicionado de Tecnología Inverter para los diferentes edificios del Congreso de la República".**

CONGRESO DE LA REPÚBLICA V°B° O. VALER

VALIDACION DE FICHA TECNICA		
ID	Nombre o Razón Social	Validacion
1	UEZU INGENIEROS CONTRATISTA SRL	SI CUMPLE
2	CONSORCIO VADIEL - FRATELLI MC FRATELLI SAC	SI CUMPLE

Se adjunta el cuadro de evaluación de los cinco ITEMs.

Es cuanto informo para su conocimiento y trámite correspondiente.

Atentamente,

CARLOS ZEVALLOS PACHAS
Jefe del Área de Ingeniería e Infraestructura
CONGRESO DE LA REPÚBLICA

CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Departamento de Servicios Generales
15 MAY 2024
RECIBIDO
Firma: Hora: 23
NO ES SEÑAL DE CONFORMIDAD

ADMISIÓN DE OFERTAS:

Acto seguido, se procedió a verificar que las ofertas cumplan con la acreditación de la documentación solicitada en el literal A) Documentos para la admisión de la oferta del numeral 6.1 del Pliego de Condiciones Integrado.

De la verificación de la documentación obligatoria presentada por las dos (2) ofertas, se señala lo siguiente:

Nro.	RUC	RAZÓN SOCIAL	CUMPLE con las EETT	N° ITEM	MARCA OFERTADA	VALIDA/ NO VALIDA
1	20605393129	UEZU INGENIEROS CONTRATISTAS SRL.	SI CUMPLE	1	SAMSUNG	VALIDA
				2	LG	
				3	LG	
				4	MIDEA	
				5	LG	
2	20612013960 20601548730	CONSORCIO VADIEL – FRATELLI MC FRATELLI SAC. VADIEL INGENIEROS SAC.	SI CUMPLE	1	LG	VALIDA
				2	LG	
				3	LG	
				4	LG	
				5	LG	

Por lo expuesto, son ADMITIDAS LAS DOS (2) OFERTAS recibidas, toda vez que las mismas cumplen con lo solicitado en la documentación de presentación para la admisión de sus ofertas del Pliego de Condiciones Integrado.

Se adjunta **Anexo N° 1** con el detalle de la revisión de las ofertas con sus respectivos Nros de folios.

EVALUACIÓN DE OFERTAS:

El Comité Especializado, procedió a determinar el puntaje, según el factor de evaluación enunciado en el numeral 5. Del Pliego de Condiciones Integrado, siendo para ello, el único factor de evaluación, el Precio con 100 puntos.

UM	POSTORES	CUADRO DE EVALUACIÓN			
		MONTO OFERTADO S/.	PUNTAJE EVALUACIÓN PRECIO 100 Ptos.	PUNTAJE TOTAL	ORDEN DE PRELACIÓN
Bien	UEZU INGENIEROS CONTRATISTAS SRL.	910,918.59	84.39	84.39	2
Bien	CONSORCIO VADIEL – FRATELLI MC FRATELLI SAC. VADIEL INGENIEROS SAC.	768,722.00	100.00	100.00	1

En atención al puntaje obtenido producto de la evaluación, se determina el 1er. Y 2do lugar de las ofertas recibidas.

Se adjunta Anexo N° 2 con el detalle de la evaluación de las ofertas con sus respectivos Nros de folios.

CALIFICACION DE OFERTAS:

En cumplimiento de lo establecido en el literal B. Documentos para acreditar los Requisitos de Calificación señalado en el numeral 6.1 del Pliego de Condiciones Integrado, el Comité Especializado, realiza la calificación de las ofertas, determinando si las ofertas "CALIFICAN". La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada.

Producto de las etapas de la Admisión y Evaluación, se calificó a las ofertas que se encuentra en el 1er. y 2do lugar:

ORDEN DE PRELACIÓN	POSTOR	ESTADO FINAL DE LA OFERTA
1°	CONSORCIO VADIEL – FRATELLI MC FRATELLI SAC. VADIEL INGENIEROS SAC.	CALIFICA
2°	UEZU INGENIEROS CONTRATISTAS SRL.	CALIFICA

Se adjunta el detalle de la Calificación en el Anexos N° 3.

ACUERDO:

ADJUDICACIÓN:

Teniendo a la vista los resultados de la admisión, evaluación y calificación de las ofertas, empleando los criterios establecidos en el Pliego de Condiciones Integrado, el Comité Especializado acuerda por unanimidad adjudicar, el Acuerdo de Mesa N° 111-2023-2024/MESA-CR para la **"Adquisición e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado Tipo Split de Tecnología Inverter"** al postor:

RUC	POSTOR	MONTO OFERTADO S/.
20612013960 20601548730	CONSORCIO VADIEL – FRATELLI: MC FRATELLI SAC. VADIEL INGENIEROS SAC.	S/. 768,722.00

Conocido los resultados, los miembros del Comité Especializado por unanimidad suscriben la presente acta en señal de conformidad, así mismo para conocimiento de los participantes será publicada en la Página Web del Congreso de la República, y no teniendo nada más que tratar, se levantó la reunión.

CESAR ERNESTO CORNEJO CARBAJAL
Miembro Titular

ANA ISIDORA TRONCOS – SAMANIEGO
Presidente Titular

BERLY ANDRÉS BRAVO DIPAS
Miembro Titular

CONGRESO REPÚBLICA

ANEXO N° 01

Acuerdo de Mesa N° 111-2023-2024/MESA-CR
"Adquisición e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado Tipo Split de Tecnología Inverter"

DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LAS OFERTAS

Nº	DOCUMENTO	1 UEZU INGENIEROS CONTRATISTAS SRL.	2 CONSORCIO VADIEL – FRATELLI MC FRATELLI SAC. VADIEL INGENIEROS SAC.
a)	Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1)	CUMPLE Folio 04	CUMPLE Folio 99
b)	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.	CUMPLE Folio 06 al 08	CUMPLE Folio 90 al 97
c)	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo Nº 2).	CUMPLE Folio 5	CUMPLE Folio 87 y 89
d)	Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3)	CUMPLE Folio 09 al 81	CUMPLE Folio 85 y Del 01 al 23
e)	Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo Nº 4).	CUMPLE Folio 82	CUMPLE Folio 84
f)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo Nº 5)	NO APLICA	CUMPLE Folio 81 al 83
g)	El precio de la oferta en Soles. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6. El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.	CUMPLE Folio 83 al 87	CUMPLE Folio 80
VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE DOCUMENTOS Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS		**ADMITIDA**	**ADMITIDA**

CESAR ERNESTO CORNEJO CARBAJAL
Miembro Titular

ANA LUDORA TRONCOS SAMANIEGO
Presidente Titular

BERLY ANDRÉS BRAVO DIPAS
Miembro Titular

CONGRESO
REPÚBLICA

ANEXO N° 02

Acuerdo de Mesa N° 111-2023-2024/MESA-CR
"Adquisición e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado Tipo Split de Tecnología Inverter"

EVALUACIÓN	PUNTAJE
A. PRECIO	100

CUADRO DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Nro.	DESCRIPCIÓN	UM	POSTORES	EVALUACIÓN				
				MONTO OFERTADO S/.	PUNTAJE EVALUACIÓN PRECIO 100 Ptos	MYPE	PUNTAJE TOTAL	ORDEN DE PRELACIÓN
1	Adquisición e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado Tipo Split de Tecnología Inverter	Bien	UEZU INGENIEROS CONTRATISTAS SRL.	910,918.59	84.39	No	84.39	2
2		Bien	CONSORCIO VADIEL – FRATELLI MC FRATELLI SAC. VADIEL INGENIEROS SAC.	768,722.00	100.00	SI	100.00	1

CESAR ERNESTO CORNEJO CARBAJAL
Miembro Titular

ANA ISIDORA TRONCOS SAMANIEGO
Presidente Titular

BERLY ANDRÉS BRAVO DIPAS
Miembro Titular

ANEXO N° 3

Acuerdo de Mesa N° 111-2023-2024/MESA-CR
"Adquisición e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado Tipo Split de Tecnología Inverter"

DETALLE DE LA CALIFICACION

DESCRIPCION DE CALIFICACION	ORDEN DE PRELACION: 1°	ORDEN DE PRELACION: 2°
	CONSORCIO VADIEL – FRATELLI MC FRATELLI SAC. VADIEL INGENIEROS SAC.	UEZU INGENIEROS CONTRATISTAS SRL.
	Cumple/No cumple	Cumple/No cumple
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD		
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 1,316,125.98 (Un Millón Trescientos Dieciseis Mil Ciento Veinticinco con 98/100 soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. **Se consideran bienes similares a los siguientes: Venta y/o suministro e instalación de Equipos de aire acondicionado en general.**	**CUMPLE** **Acredita S/. 1,367,379.90** **en experiencia del postor** Folios del 35 al 77	**CUMPLE** **Acredita S/. 2.857.868.78** **en experiencia del postor** Folios del 101 al 168
Acreditación La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.		
EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE		
Requisitos: * PROFESIONAL RESPONSABLE DE LA INSTALACIÓN (01): Dos (2) años de experiencia en supervisión o encargado de Instalación y/o Mantenimiento de Equipos de Aire Acondicionado en general y/o Sistema de Aire Acondicionado tipo Chiller * PERSONAL TECNICO (02) Experiencia mínima de dos (2) años en instalación y/o mantenimiento de Aire Acondicionado en general y/o Sistema de Aire Acondicionado tipo Chiller.	**CUMPLE** **Folios del 24 al 32**	**CUMPLE** **Folios del 90 al 99**
Acreditación La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simpre de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.		
ESTADO DE LA OFERTA	**CALIFICA**	**CALIFICA**

CESAR ERNESTO CORNEJO CARBAJAL
Miembro Titular

ANA ISIDORA TRONCOS SAMANIEGO
Presidente Titular

BERLY ANDRÉS BRAVO DIPAS
Miembro Titular

CONGRESO
REPÚBLICA

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia y de la conmemoración de las heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

URGENTE

1500734

INFORME Nº 0665-2024-DSG-DGA/CR

A	:	**ANA ISADORA TRONCOS SAMANIEGO** Presidenta de Comité Especializado Adjudicación Directa *Adquisición e Instalación de equipos de Aire Acondicionado tipo Split de tecnología Inverter*
DE	:	**MAG. IVAN SALDAÑA ESTRADA** Jefe del Departamento de Servicios Generales
ASUNTO	:	Se remite validación de información técnica del proceso de Adjudicación Directa para la Adquisición e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado Tipo Split de Tecnología Inverter
REFERENCIA	:	Informe N° 601-2024-AII-DSG-DGA/CR
FECHA	:	Lima, 15 de mayo 2024

Es grato dirigirme a usted para saludarla cordialmente a fin de alcanzarle el informe de la referencia, del Área de Ingeniería e Infraestructura, por el cual remite la evaluación y validación de las propuestas técnicas presentadas por los postores que participan en el proceso de Adjudicación Directa para la Adquisición e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado de Tecnología Inverter para los diferentes edificios del Congreso de la República, solicitada por la presidenta del Comité Especializado mediante Carta N° 05-2024-CE/AM N° 111-2023-2024/MESA-CR.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA V°B° E. ZEVALLOS Departamento de Servicios Generales

Al respecto, el área técnica en mención informa que los postores UEZU INGENIEROS CONTRATISTAS SRL y CONSORCIO VADIEL – FRATELLI MC FRATELLI SAC, cumplen con lo solicitado en las especificaciones técnicas.

Lo que se deriva a su despacho para los fines pertinentes.

Atentamente,

15/5/2024 4:04 pm

Mag. IVÁN SALDAÑA ESTRADA
Jefe del Departamento de Servicios Generales
CONGRESO DE LA REPÚBLICA

ISE/ezv

INFORME N°601-2024-AII-DSG-DGA/CR

RU: 1500734

A : **MAG. IVAN ESTEBAN SALDAÑA ESTRADA**
Jefe del Departamento de Servicios Generales

De : **ING. CARLOS ZEVALLOS PACHAS**
Jefe del Área de Ingeniería e Infraestructura

Asunto : Validación de Información Técnica del proceso de Adjudicación Directa para la "Adquisición e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado tipo Split de Tecnología Inverter".

Referencia : Carta N°05-2024-CE/AM N° 111-2023-2024/MESA-CR (U:1500734)

Fecha : Lima, 15 de mayo de 2024

Me dirijo a usted, para saludarlo y a la vez remitir la evaluación y validación de la Información Técnica presentada por los postores, UEZU INGENIEROS CONTRATISTA S.R.L y CONSORCIO VADIEL–FRATELLI MC FRATELLI S.A.C., al Proceso de Adjudicación Directa para la **"Adquisición e instalación de equipos de Aire Acondicionado de Tecnología Inverter para los diferentes edificios del Congreso de la República".**

CONGRESO DE LA REPÚBLICA V°B° O. VALER Área de Ingeniería e Infraestructura

VALIDACION DE FICHA TECNICA		
ID	Nombre o Razón Social	Validacion
1	UEZU INGENIEROS CONTRATISTA SRL	SI CUMPLE
2	CONSORCIO VADIEL - FRATELLI MC FRATELLI SAC	SI CUMPLE

Se adjunta el cuadro de evaluación de los cinco ITEMs.

Es cuanto informo para su conocimiento y trámite correspondiente.

Atentamente,

CARLOS ZEVALLOS PACHAS
Jefe del Área de Ingeniería e Infraestructura
CONGRESO DE LA REPÚBLICA

CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Departamento de Servicios Generales
15 MAY 2024
RECIBIDO
Firma: _____ Hora: 2:50
NO ES SEÑAL DE CONFORMIDAD

000081

PROPUESTAS TECNICAS			UEZU INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L.		CONSORCIO MC FRATELLI S.A.C. - VADIEL INGENIEROS SAC	
			SAMSUNG		LG	
			AR24CVFZAWKNPE _ AR24CVFZAWKXPE		VM242C9.USR0_VM242C9.NKR0	
ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	PAGINA	CUMPLE	PAGINA	CUMPLE
1	Capacidad térmica	24,000BTU/h	68-69	SI	18	SI
	Tipo	Split pared	68	SI	18	SI
	Tecnología	Inverter	68-69	SI	18	SI
	Alimentación de energía	220 VAC, 60HZ, monofásico, protección de sobrecarga, optimizador de energía.	68-69	SI	18	SI
	Clase de eficiencia energética	A	68-69	SI	18	SI
	Tipo de refrigerante	Ecológico - R410A	68-69	SI	18	SI
	Nivel de ruido interior	Menor a 60 dBA	68-69	SI	19	SI
	Control de temperatura operativa	18°C a 30°C	68-69	SI	19	SI
	Operación	Bajo de ruido menor de los 65 dBA Auto arranque	69	SI	19	SI
	Filtros	Antibacterial lavable	68	SI	17	SI
	Climatizador	Frío Deshumidificación saludable Sensación de brisa natural	68-69	SI	17	SI
	Modo de operación	Sólo frio	68	SI	17	SI
	Resistencia a la oxidación	Si	68-70	SI	17	SI
	Garantía	12 meses	68	SI	18	SI
	Certificación	UL y/o AHRI y/o ANSI.	64	SI	19-14	SI
	Calidad de equipo	Gabinete resistente a la corrosión y logo de fabricante.	68-70	SI	17	SI
	Condensador	Preparada para su interconexión con la unidad evaporadora.	68	SI	18	SI
	Nivel ruido exterior	Menor a 65 dBA	68-69	SI	17	SI
	Ventilador	Axial de bajo nivel de ruido.	68	SI	19	SI
	Componentes	Manual de instalación, manual de usuario.	68	SI	18	SI

CONGRESO DE LA REPÚBLICA
V°B°
Q. VALER
Área de Ingeniería e Infraestructura

CONGRESO DE LA REPÚBLICA
V°B°
C. ZEVALLOS
JEFE
Área de Ingeniería e Infraestructura

PROPUESTAS TECNICAS			UEZU INGENIEROS CONTRATISTAS LG AVNQ40GM1P5_AVUQ40GM1P5		CONSORCIO MC FRATELLI S.A.C. - LG AVNQ40GM1P5_AVUQ40GM1P5	
ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	PAGINA	CUMPLE	PAGINA	CUMPLE
2	Capacidad Térmica	36,000BTU/h	60	SI	12	SI
	Tipo	Split techo	61	SI	12	SI
	Tecnología	Inverter	60	SI	12	SI
	Alimentación de energía	220 VAC, 60HZ, monofásico, protección de sobrecarga, optimizador de energía.	60	SI	12	SI
	Tipo de refrigerante	Ecológico - R410A	60	SI	12	SI
	Clase de eficiencia energética	A	55	SI	12	SI
	Nivel de ruido interior	Menor a 60 dBA	60	SI	12	SI
	Control de temperatura operativa	18°C a 30°C	60	SI		SI
	Operación	Bajo de ruido menor de los 65 dBA Auto arranque	60	SI	12	SI
	Filtros	Antibacterial lavable		SI		SI
	Climatizador	Frío Deshumidificación saludable Sensación de brisa natural	61	SI		SI
	Modo de operación	Sólo frio	61	SI	12	SI
	Garantía	12 meses	60	SI		SI
	Certificación	UL y/o AHRI y/o ANSI.		SI		SI
	Calidad de equipo	Gabinete resistente a la corrosión y logo de fabricante.	60	SI		SI
	Condensador	Preparada para su interconexión con la unidad evaporadora.	60	SI	12	SI
	Nivel ruido exterior	Menor a 65 dBA	60	SI	12	SI
	Ventilador	Axial de bajo nivel de ruido.	60	SI	12	SI
	Resistencia a la oxidación	SI	60	SI		SI
	Componentes	Manual de instalación, manual de usuario.	60	SI		SI

CONGRESO DE LA REPÚBLICA
V°B°
O. VALER
Área de Ingeniería e Infraestructura

CONGRESO DE LA REPÚBLICA
V°B°
C. ZEVALLOS
JEFE
Área de Ingeniería e Infraestructura

PROPUESTAS TECNICAS			UEZU INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L.		CONSORCIO MC FRATELLI S.A.C. - VADIEL INGENIEROS SAC	
			LG		LG	
			AVNQ50GM2A5_AUUQ50GH5		AVNQ50GM2A5_AUUQ50GH5	
ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	PAGINA	CUMPLE	PAGINA	CUMPLE
3	Capacidad Térmica	48,000BTU/h	50	SI	8	SI
	Tipo	Split techo	50	SI	8	SI
	Tecnología	Inverter	50	SI	8	SI
	Alimentación de energía	220 VAC, 60HZ, monofásico, protección de sobrecarga, optimizador de energía.	50	SI	8	SI
	Tipo de refrigerante	Ecológico - R410A	50	SI	8	SI
	Clase de eficiencia energética	"A" O "B"	50	SI	8	SI
	Nivel de ruido interior	Menor a 60 dBA	50	SI	8	SI
	Control de temperatura operativa	18°C a 30°C	50	SI	8	SI
	Operación	Bajo de ruido menor de los 65 dBA Auto arranque	50	SI	8	SI
	Filtros	Antibacterial lavable		SI		SI
	Climatizador	Frío Deshumidificación saludable Sensación de brisa natural		SI		SI
	Modo de operación	Sólo frio	50	SI	8	SI
	Garantia	12 meses	50	SI		SI
	Certificación	UL y/o AHRI y/o ANSI.		SI		SI
	Calidad de equipo	Gabinete resistente a la corrosión y logo de fabricante.	50	SI	8	SI
	Condensador	Preparada para su interconexión con la unidad evaporadora.	50	SI	8	SI
	Nivel ruido exterior	Menor a 65 dBA	50	SI	8	SI
	Ventilador	Axial de bajo nivel de ruido.	50	SI	8	SI
	Resistencia a la oxidación	SI	50	SI	8	SI
	Componentes	Manual de instalación, manual de usuario, termostato.	50	SI	8	SI

CONGRESO DE LA REPÚBLICA
V°B°
O. VALER
Área de Ingeniería e Infraestructura

CONGRESO DE LA REPÚBLICA
V°B°
C. ZEVALLOS
JERE
Área de Ingeniería e Infraestructura

000078

PROPUESTAS TECNICAS			UEZU INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L.		CONSORCIO MC FRATELLI S.A.C. - VADIEL INGENIEROS SAC	
			MIDEA		LG	
			MUE-55CRDN1-N_MOV-55CDN1-N		AVNQ60GM2A5_AUUQ60GH5	
ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	PAGINA	CUMPLE	PAGINA	CUMPLE
4	Capacidad Térmica	60,000BTU/h	43-42	SI	5	SI
	Tipo	Split piso/techo	43-42	SI	5	SI
	Tecnologia	Inverter	43-42	SI	5	SI
	Alimentación de energia	220 VAC, 60HZ, monofásico o trifásico, protección de sobrecarga, optimizador de energía.	43	SI	5	SI
	Tipo de refrigerante	Ecológico - R410A	43	SI	5	SI
	Nivel de ruido interior	Menor a 70 dBA	42	SI	5	SI
	Operación	Bajo de ruido menor de los 70 dBA Auto arranque	42	SI	5	SI
	Control de temperatura operativa	18°C a 30°C	38	SI	5	SI
	Filtros	Antibacterial lavable	42	SI		SI
	Climatizador	Frío Deshumidificación saludable Sensación de brisa natural	43	SI	5	SI
	Modo de operación	Sólo frio	43	SI	5	SI
	Garantia	12 meses	43	SI	5	SI
	Certificación	UL y/o AHRI y/o ANSI.		SI		SI
	Calidad de equipo	Gabinete resistente a la corrosión y logo de fabricante.	42	SI	5	SI
	Condensador	Preparada para su interconexión con la unidad evaporadora.	42	SI	5	SI
	Nivel ruido exterior	Menor a 75 dBA	42	SI	5	SI
	Ventilador	Axial de bajo nivel de ruido.	42	SI	5	SI
	Resistencia a la oxidación	SI	42	SI	5	SI
	Componentes	Manual de instalación, manual de usuario.	42	SI	5	SI

CONGRESO DE LA REPÚBLICA
V°B°
O. VALER
Área de Ingeniería e Infraestructura

CONGRESO DE LA REPÚBLICA
V°B°
C. ZEVALLOS
JEFE
Área de Ingeniería e Infraestructura

000077

PROPUESTAS TECNICAS			UEZU INGENIEROS		CONSORCIO MC FRATELLI S.A.C. -	
			LG		LG	
			ANNQ60GKA4_AUUQ60GH5		ANNQ60GKA4_AUUQ60GH4	
ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	PAGINA	CUMPLE	PAGINA	CUMPLE
5	Capacidad Térmica	60,000BTU/h	34	SI	1	SI
	Tipo	Split ducto	34	SI	1	SI
	Tecnología	Inverter	34	SI	1	SI
	Alimentación de energía	220 VAC, 60HZ, monofásico o trifásico, protección de sobrecarga, optimizador de energía.	34	SI	1	SI
	Tipo de refrigerante	Ecológico - R410A	34	SI	1	SI
	Nivel de ruido interior	Menor a 70 dBA	34	SI	1	SI
	Operación	Bajo de ruido menor de los 70 dBA Auto arranque	34	SI	1	SI
	Filtros	Antibacterial lavable		SI		SI
	Climatizador	Frio Deshumidificación saludable Sensación de brisa natural	34	SI	1	SI
	Modo de operación	Sólo frio	34	SI	1	SI
	Control de temperatura operativa	18°C a 30°C	34	SI		SI
	Controlador	Control remoto	34	SI		SI
	Garantía	12 meses	34	SI		SI
	Certificación	UL y/o AHRI y/o ANSI.		SI		SI
	Calidad de equipo	Gabinete resistente a la corrosión y logo de fabricante.	34	SI	1	SI
	Condensador	Preparada para su interconexión con la unidad evaporadora.	34	SI	1	SI
	Nivel ruido exterior	Menor a 75 dBA	34	SI	1	SI
	Ventilador	Axial de bajo nivel de ruido.	34	SI		SI
	Termostato	Electrónico de una o dos etapas de acuerdo al número de circuitos de refrigeración del sistema.	34	SI	2	SI
	Componentes	Manual de instalación, manual de usuario, termostato.	34	SI		SI

CONGRESO DE LA REPÚBLICA
V°B°
O. VALER
Área de Ingeniería e Infraestructura

CONGRESO DE LA REPÚBLICA
V°B°
C. ZEVALLOS
JEFE
Área de Ingeniería e Infraestructura

000076